




## Installation de panneaux solaires sur le toit de l'école et de la halle de gym

- “ Production annuelle au 31.12.2015 : 75'626 KWh
- “ Production annuelle au 31.12.2016 : 70'058 KWh soit – 7,4% vs 2015
- “ Raison principale : très mauvais printemps et mois de juin
- “ Economie de 77'074 kg de CO<sub>2</sub> en 2016

# 2016 : production par mois, total annuel 70'058 KWh



# Production par année


2012 : 8'276 kWh (3 mois)

2013 : 72'660 kWh

2014 : 76'616 kWh


2015 : 75'626 kWh

2016 : 70'058 kWh



# 2017: production par mois, total à fin août 64'981 KWh

Historique annuel (kWh) - 2017  
Ecole Cottens  
Total: 64'981.00 kWh



**+ 5 % comparé à fin septembre 2016, on a atteint déjà le 93% du total de 2016.**

Raisons : longue période de soleil au printemps et magnifique été.